

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, 301 00 Plzeň, www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově, dne: 06.11.2021
Č. j.: KHSPL/27406/21/2021
Sp. značka: S-KHSPL/27406/21/2021
Vyřizuje: Bc. Pavla Štětková
Tel.: 374 732 523
Č. j. odesílatele:

Městys Chodová Planá
Pohraniční Stráže 129
348 13 Chodová Planá

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice, k. ú. Chodová Planá“

Na základě žádosti investora stavby, Městys Chodová Planá, Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá, kterého na základě plné moci zastupuje Ing. Jaroslav Krystyník, Dvořákova 533/2, 353 01 Mariánské Lázně, doručené dne 7. 10. 2021, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3, § 77 odst. 3 a 4 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení vlády“), a v návaznosti na ust. § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dále „Vyhláška“), předložený návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice, k. ú. Chodová Planá“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „Prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice, k. ú. Chodová Planá“, podle předložené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice, k. ú. Chodová Planá“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jaroslav Krystyník – Vodní hospodářství, Dvořákova 533/2, 353 01 Mariánské Lázně, z července 2021, číslo paré 5. V předložené projektové dokumentaci se řeší prodloužení stávajícího vodovodního řadu do ulice Zámecká a zhotovení vodovodních přípojek pro 2x stávající rodinný dům, 2x budoucí stavební parcela, 1x objekt márnice v areálu hřbitova. Z podkladů projektové dokumentace vyplývá, že navrhovaná stavba bude realizována v zastavěné části v ulici Zámecká v obci Chodová Planá. Vodovodní řad je navrhován z části do místních komunikací a z části do místní zeleně.

Navrhovaný vodovodní řad bude zhotoven z trub HDPE 100 SDR11 d160 mm o celkové délce 498,10 m. Nově vznikající řad bude napojen na stávající řad na pozemku p. č. 209/8 v k. ú. Chodová Planá a ukončen bude v ulici Zámecká umístěním odkalovacího hydrantu H5. Po celé trase vodovodního řadu bude v nejvyšších a nejnižších místech navrženo osazení odvětvovacích a odkalovacích hydrantů DN 80 (5 ks). Součástí projektové dokumentace je zhotovení vodovodních přípojek (5 ks). Jednotlivé vodovodní přípojky budou zhotoveny z trub HDPE 100 SDR11 d32 o celkové délce 35,985 m. Na nově vznikající řad budou vodovodní přípojky připojeny za pomoci navrtávacího pasu a závitového šoupátka DN 25 s teleskopickou zemní soupravou.

Realizací navržené stavby dojde k zabezpečení trvalé dodávky pitné vody do objektu márnice, stávajících i nově vznikajících rodinných domů v dostatečném množství a požadované kvalitě. Dle projektové dokumentace nebude stavba obsahovat objekt technologie a nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že v

rámci stavby nejsou navrhované zdroje hluku, nepožaduje KHS v projektové dokumentaci stavby doložit hodnocení zdroje hluku.

Upozorňuji, že k žádosti o vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby doloží investor stavby rozbor vzorku pitné vody v souladu s požadavky Vyhlášky a také předloží doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků, resp. materiálů, které přicházejí do styku s pitnou a surovou vodou, v souladu s ustanovením § 5, resp. § 102 zákona a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.



Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Domažlice a Tachov
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

v. z. Mgr. Elena Fejtová – odborný rada
Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště TACHOV
(12)

Dokumentace

Zasílá se: Ing. Jaroslav Krystyník, Dvořákova 533/2, 353 01 Mariánské Lázně