

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 6826 ze dne: 20.08.2021
Vyřizuje: **Mgr. Michaela Hlaváčová**
referent VHR
telefon: 702 252 146
e-mail: mhlavacova@vodakva.cz

Ing. Jaroslav Krystyník

Dvořákova 533

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Číslo jednací: 6826/21/02

Ve Stříbře 23.08.2021

Věc: Chodová Planá – prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice
vyjádření k PD pro společné řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Vodovodní řad PE 90 mm bude umístěn na veřejně přístupném pozemku.
- 2) Vodovodní řad bude označen vytyčovacími vodičem (min. 4 mm²), který bude uložen pod potrubí a bude veden do všech poklopů na vodovodních armaturách, a jehož funkčnost bude před přejímkou prokázána zkouškou vytyčení. Spojování vodiče bude provedeno izolovanými spojkami.
- 3) **Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.**
 - ⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 602457269, jnovacek@vodakva.cz**
 - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 4) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření stavby dle aktuální směrnice Vodakvy, které musí být před zahájením kolaudačního řízení zkontrolováno odpovědným pracovníkem Vodakvy:
 - ⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Bc. Marcela Hálová, tel. 606621312, mhalova@vodakva.cz**
 Přiloženo bude kladečské schéma dle skutečného provedení a situace z projektu stavby.
- 5) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 6) Technické řešení vodovodu má charakter rozšíření stávající sítě obce a předpokládá se jejich vložení do majetku VSOZČ.
- 7) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 8) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytyčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy.
- 9) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního a stavebního řízení a s realizací stavby.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je vybudování nového vodovodního řadu PE 90 mm, dl. 498,10 m v Chodové Plané.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (a)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman

vedoucí technického útvaru

Příloha: PD
CO: vlastní, PS 22, PS 29

12. 8. 2021