

UKONČENÍ NADZEMNÍM
ODVZDUŠŇOVACÍM HYDRANTEM

NH2
NADZEMNÍ HYDRANT

PP DN 80 PRODLOUŽENÉ
č. 505006020016

SO 03 – VODOVOD – V4–V41
17,00 M HDPE100 SDR17 d90 MM

ZASLEPENÁ ODBOČKA PRO MOŽNOST
DALŠÍHO ROZVOJE VODOVODU

SCHEMA PŘÍPOJKY RD

PŘÍPOJKA BUDE V RÁMCÍ VÝSTAVBY
UKONČENA NA HRANICI POZEMKU

ROH. PŘÍPOJ. VENTIL 1" Č. 3130
S VÝSTUPEM ISO PRO PE POTRUBÍ

VODOVOD PE90

HORNÍ NAVRTÁVKA – HAWLE
NAVRT. PÁS Č. 5310 Ø90/1"

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- Stávající vodovodní řad PE 90 mm
— Projektovaný vodovodní řad PE 90 mm
- - - Projektované vodovodní přípojky HDPE 32 mm

AKCE: OBYTNÁ ZÓNA VČELNICE dopravní řešení a inženýrské sítě Objekty pozemních komunikací–SO 103		ING. JAROSLAV KRÝSTYNIK IČO 432 742 85 DVOŘÁKOVA 533, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TELEFÓN: 723 647 047 E-MAIL: jkrystynik@iscoll.cz PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ	
SO 03 – VODOVOD KLADEČSKÉ SCHÉMA		STUPEŇ DOK. PROJEKTANT:	DPS ING. JAROSLAV KRÝSTYNIK
INVESTOR: Městys Chodová Planá Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá		ČÍSLO ZAKÁZKY:	4733/2021
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	04
		DATUM:	01 – 2023
			1