Projektant: JAROSLAV ZABLOUDIL	Akce: **"REKONSTRUKCE MVN NA P.P.Č. 84/1 - CHODOVÁ PLANÁ"**	Datum: DUBEN / 2021
Vypracoval: JAROSLAV ZABLOUDIL		Měřítko: 1 : 300
Místo: STŘÍBRO	k.ú. Chodová Planá	Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE
	Stupeň dokumentace: DSP	Č. přílohy: C3
	Investor: Městys Chodová Planá, Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá	Č. paré:

Před realizací stavby budou vytýčena všechna dotčená vedení podzemních sítí.
Pro stanovení mocnosti sedimentu byla vytvořena síť s oky 25/25 m, mocnost sedimentu uvedena v metrech.
Do prostoru MVN mohou být pro odtěžení sedimentu užity vstupy dle situace.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL
- VEDENÍ VO
- ZAMĚŘENÍ TERÉNU
- STL PLYNOVOD
- EL.VEDENÍ PODZEMNÍ
- EL. VEDENÍ VZDUCH
- HRANICE POZEMKŮ Z KN
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA
- PROJEKTOVANÉ OBJEKTY
- PROJEKTOVANÁ KAM. DLAŽBA
- PROJEKTOVANÝ KAM. ZÁHOZ
- PROJEKTOVANÁ KAM. ROVNANINA
- PROJEKTOVANÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA

S

ÚPRAVA NÁTOKU
šikmé čelo
kamenná dlažba 2,5 m
navazující zához 3,0 m

LITORÁLNÍ ZÓNA
Proběhne vytěžení sedimentu v západní příbřežní části v šíři 3-4 m,
kde je soustředěn trvalý nátok do MVN,
zbylá část litorálu bude ponechána bez zásahu.

maximální hladina 521,25 m n.m.

normální hladina
520,89 m n.m.
9 331 m²

výška hladiny 520,89 m.n.m

VSTUP DO PROSTORU MVN

ODBĚRNÉ MÍSTO HZS

SDRUŽENÝ OBJEKT

do vzdálenosti 5 m
kamenný zához s
urovnaným lícem

VSTUP DO PROSTORU MVN
citlivě prořezat větve stromu

ČELO

trubka PVC DN200 - nátok z haly

trubka PVC DN150 - nátok ze hřiště

trubka betonová DN400

trubka betonová DN300

odběr vody ze šachty

zaplocení až k hladině

souvislý porost náletových dřevin

dřevěná kolna

komunikace

Kyjovská

chodník

živý plot

park

453

3515

1345/12

1345/1

1345/6

101/2

č.p. 527

662

57

č.p. 5

101/1

3412/1

3452/1

3621

3566

84/1

84/4

896

3556

3557

3516

81/21

81/7

81/3

46

č.p. 127

81/6

3567

3597

č.p. 489

708

49/7

3438/2