

SENIORSKÉ BYTY OBJEKT SO 01, SO 02

Investor: MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

Elektroinstalace

Výkaz výměr

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
Silnoproudá elektroinstalace				
MATERIÁL/MONTÁŽ				
trubka KOPOFLEX Typ 150 R=150mm (PO)	m	15,00	0,00	0
trubka KOPOFLEX Typ 40 R=40mm (PO)	m	200,00	0,00	0
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	200,00	0,00	0
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	m	200,00	0,00	0
krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	280,00	0,00	0
krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	100,00	0,00	0
PŘÍPOJKA NN NENÍ VYJASNĚNA S ČEZ	m	0,00	0,00	0
CYKY-CYKYm 5Cx6 mm ² 750V (PU)	m	300,00	0,00	0
CYKY-CYKYm 3Cx6 mm ² 750V (PU)	m	200,00	0,00	0
CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm ² 750V (PU)	m	120,00	0,00	0
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm ² 750V (PU)	m	2 354,00	0,00	0
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)	m	1 925,00	0,00	0
CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm ² 750V (PU)	m	400,00	0,00	0
CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm ² 750V (PU)	m	250,00	0,00	0
CY 6 mm ² 750V (PU), zž	m	175,00	0,00	0
spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	27,00	0,00	0
sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	16,00	0,00	0
přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	ks	16,00	0,00	0
přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	ks	4,00	0,00	0
pohybové čidlo vnitřní	ks	12,00	0,00	0
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z .	ks	156,00	0,00	0
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z .+ svodič p.	ks	8,00	0,00	0
krabice sporáková 3f	ks	8,00	0,00	0
zás.polozap./zapuštěné 16A/400V	ks	1,00	0,00	0
tlačítko zvonkové	ks	8,00	0,00	0
TLAČÍTKO TOTAL STOP POŽÁRNÍ	ks	1,00	0,00	0
sv. MODUS PL5000L2W2/ND	ks	3,00	0,00	0
„zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“)				
sv. MODUS BRS3KO300V1/ND	ks	59,00	0,00	0
„zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“)				
sv. MODUS BRSB3KO300V1/ND SM	ks	3,00	0,00	0
„zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“)				
sv. MODUS BRS3KO300V1/ND SM	ks	1,00	0,00	0
„zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“)				
sv. MODUS BRSB3KO300V1/ND	ks	8,00	0,00	0
„zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“)				
sv. MODUS OZNECL1WC3SAPTCL-NOUZOVÉ	ks	5,00	0,00	0
„zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“)				
stožár sadový ocelový bezpaticový do 6m	ks	6,00	0,00	0
elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	6,00	0,00	0
fólie výstražná PVC šířka 33cm	m	200,00	0,00	0
pouzdrový základ pro stožár VO v trase 250x1500	ks	6,00	0,00	0
sv. MODUS STL4000C/ND	ks	6,00	0,00	0

„zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“)

Součet	0
---------------	----------

HROMOSVOD

MONTÁŽ

uzem. v zemi FeZn 30/4, včetně svorek a propoj. konstrukce	m	127,00	0,00	0
FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	230,00	0,00	0
svodové vodiče AlMgSi 8mm ² vč. ukotvení na podpěry	m	198,00	0,00	0
svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	100,00	0,00	0
svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	20,00	0,00	0
tvarování montážního dílu-pom.jímače, ochran. trubky, izolace sv	ks	18,00	0,00	0
podpěra svislého vedení s příchytou do zdi	ks	52,00	0,00	0
podpěra vedení pro střechní/atiku	ks	120,00	0,00	0

MATERIÁL

pomocný jímač do dlky 1,5m	ks	8,00	0,00	0
AlMgSi 8mm	m	198,00	0,00	0
FeZn 30/4	m	127,00	0,00	0
FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	230,00	0,00	0
podpěra svislého vedení s příchytou do zdi	ks	52,00	0,00	0
podpěra vedení pro střechní/atiku	ks	120,00	0,00	0
svorka S0	ks	10,00	0,00	0
svorka SZ	ks	10,00	0,00	0
svorka SS, SU	ks	100,00	0,00	0

Součet	0
---------------	----------

DODÁVKY včetně montáže

autonomní detektor kouře	ks	8,00	0,00	0
rozvaděč RE	ks	1,00	0,00	0
rozvaděč RH/RS	ks	1,00	0,00	0
rozvaděč RO	ks	8,00	0,00	0
HLAVNÍ POTENC. PŘÍPOJNICE	ks	1,00	0,00	0
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON PRO 8 ÚČASTNÍKŮ+EL. ZÁMEK	SADA	1,00	0,00	0
ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM STA	SADA	1,00	0,00	0

Součet	0
---------------	----------

HZS

výkopové práce pro rozvody VO	m	200,00	0,00	0
revize elektro	hod	40,00	0,00	0
dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	0,00	0
podružný materiál, prořez	%	5,00		0
sekání, průrazy, odvoz sutí	hod	75,00	0,00	0

Součet	0
---------------	----------

Celkový součet bez DPH	0
-------------------------------	----------

Vypracoval: Ing.M. Křístek 28.1.2019

“(*) V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého, nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“