

Dodatečná informace č.2

Odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení

Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DODATEČNÉ INFORMACE) „Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá“

Žádáme o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá“:

Dotaz :

1. Skladba konstrukčních vrstev ploch z betonové dlažby tl.80 mm:

Ve výkazu výměr je uvedeno:

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm "podkladní vrstva frakce 0-63 m2 287,920

V technické zprávě je uvedeno: Štěrkodrt' 0-63 tl.220 mm

Prosíme o vysvětlení rozporu v tloušťce této konstrukční vrstvy.

Odpověď :

Chyba v technické zprávě - správně je na výkresech i ve výkazu výměr - tl. 200 mm

Dotaz :

2. Tloušťka konstrukčních vrstev u plochy z betonové dlažby tl.80 mm:

Při sečtení tloušťky podkladních vrstev u ploch z dlažby tl.80 mm z výkazu výměr (plocha u brány Nádražní a sjezd u zadní brány), vychází tloušťka konstrukčních vrstev (včetně kladecí vrstvy 4/8 tl.40mm) celkem 770 mm:

43 K 596211212

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 "plocha u brány Nádražní

45 K 596412211

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2

"sjezd u zadní brány

30 K 564751111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm

"plocha u brány Nádražní

"sjezd u zadní brány

31 K 5647521111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm "plocha u brány Nádražní

"sjezd u zadní brány

34 K 5648511111 Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm

"plocha u brány Nádražní

"sjezd u zadní brány

35 K 5648611111 Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 200 mm

"plocha u brány Nádražní

"sjezd u zadní brány

Při sečtení tloušťky podkladních vrstev u ploch z dlažby tl.80 mm z technické zprávy (plocha u brány Nádražní a sjezd u zadní brány), vychází tloušťka konstrukčních vrstev celkem 490 mm:

Technická zpráva: Návrh skladby stání: Vegetační betonové tvárnice 80 mm Štěrkočrt' 4-8 40 mm Štěrkočrt' 16-32 150 mm Štěrkočrt' 0-63 220 mm

Prosíme o vysvětlení rozporu mezi výkazem výměr a technickou zprávou v tloušťkách těchto konstrukčních vrstev.

Odpověď :

Ve výkazu je chybně uvedena skladba 150 mm vícekrát, tedy součet nesedí. Naceňte tak jak je ve výkazu výměr a při fakturaci bude zohledněna skutečnost na stavbě.

3. Plocha betonové dlažby tl. 60 mm, konkrétně u chodníku před tribunou ke vstupní brance:

Dle výkazu výměr je plocha zámkové dlažby u chodníku před tribunou ke vstupní brance 366,610 m² a plocha podkladu ze štěrkočrtě ŠD tl. 150 mm chodníku před tribunou ke vstupní brance je oproti tomu 627,785 m².

41 K 5962111112

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m²
m²

"chodníky před tribunou ke vstupní brance

(168,6+11,25+111,06+2,5+8,1+65,1)
366,610

34 K 5648511111 Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm m²

"podklad pod chodníky ze zámkové dlažby frakce 0-32

"chodníky před tribunou ke vstupní brance

(121,9*5,15)
627,785

Prosíme o vysvětlení rozporu ve výkazu výměr v ploše podkladu ze štěrkočrtě a ploše ze zámkové dlažby u chodníku před tribunou ke vstupní brance.

Odpověď :

Správná výměra je 366,610 m², výměra 627,785 m² zůstala omylem z původního návrhu, kde byl chodník před tribunami dlouhý 121,9 metrů a široký 5,15 metrů. Toto bylo dalšími jednáními upraveno - chodník zúžen.

Dotaz :

4. Ve Výzvě k podání nabídky, v bodě 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle zákona, je uveden požadavek na splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 zákona č.134/2016, uvedeny jsou ale body a) až l), což neodpovídá znění § 74 zákona č.134/2016 Sb.. V příloze Výzvy k podání nabídky (zadavatelem poskytnutém vzoru ČP) jsou rovněž uvedeny body a) až l). Může zadavatel upřesnit znění požadavku na splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. ?

Odpověď :

Viz dodatečná informace č.1

Dotaz :

5. Ve Výzvě k podání nabídky, v bodě 12. Práva zadavatele, je uvedeno, že platební podmínky a smluvní pokuty jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, rovněž je zde požadavek, aby uchazeč předložil nabídku v členění dle Zadávací dokumentace. Může zadavatel poskytnout tuto citovanou Zadávací dokumentaci? Uchazeč na profilu zadavatele žádnou zadávací dokumentaci nenašel.

Odpověď :

V tomto případě nahrazuje zadávací dokumentaci „výzva“ a platební podmínky a smluvní pokuty jsou uvedeny v návrhu SOD.

V Chodové Plané 14.2.2017