

## **Dodatečná informace č.3**

### **Odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení**

#### **Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá**

k zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce máme následující dotazy:

**Dotaz :**

1. v položkovém rozpočtu, část zpevněné plochy II. etapa, je v položce č. 38 uveden jako podklad pod umělý povrch asfaltobeton ACO 11. Jako finální úprava asfaltu in-line dráhy je pak navržen akrylátový povrch. Technologický předpis dodavatelů akrylátových povrchů však udává, že podklad pod akrylátové povrchy by měl mít co nejjemnější strukturu a obvykle se jako podklad navrhuje v případě asfaltu předepisuje ACO 8 nebo menší. Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.

**Odpověď :**

**Projektant souhlasí s připomínkou účastníka**

**Položka 38 - asfaltobeton ACO 11 se nahrazuje položkou "577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu".**

**Dotaz :**

2. v položkovém rozpočtu , část zpevněné plochy II. etapa, je v položce č. 48 uveden jako finální umělý povrch atletické dráhy "Pružný povrch z TPV granulátu tl. 10 mm". Žádáme o bližší specifikaci tohoto povrchu, zejména zda se jedná o povrch vodopropustný nebo vodonepropustný, barvu sportovního povrchu, požadované vlastnosti, zda se jedná o jedno nebo vícevrstvý povrch, apod..

**Odpověď :**

**Jedná se o jednovrstvý vodopropustný povrch, barva bude určena investorem - předpoklad je standartní červený povrch běžecké dráhy.**

**Dotaz :**

3. vzhledem k předpokládanému využití vnitřních drah oválu pro účely atletických disciplín se ptáme, zda bude zadavatel požadovat předložení certifikátu IAAF pro atletický povrch. Dle námi dostupných informací neexistuje žádný systém sportovního povrchu složený z TPV granulátu a PUR s certifikací Mezinárodní atletické federace IAAF. Žádáme tedy o upřesnění požadavků na sportovní povrch vnitřních drah oválu.

**Odpověď :**

**Zadavatel nepožaduje předložení certifikátu IAAF.**

V Chodové Plané 14.2.2017